



NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1396
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko
Tel.+421 52 285 1611, www.fires.sk



Certifikát o nemennosti parametrov

1396-CPR-0213

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011 (nariadenie o stavebných výrobkoch – CPR), sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Štvorhranné oceľové potrubie na odvod splodín horenia z jedného požiarneho úseku s kompenzátorom

navrhnutý na zabránenie postupu dymu a produktov horenia z oblasti požiaru, na zachytenie inak škodlivých a jedovatých hasiacich plynov v postihnutom priestore a na riadenie zvyšovania tlaku a uvoľnenia nadmerného tlaku vzduchu v rámci systémov na zvyšovanie tlaku. Klasifikácia požiarnej odolnosti výrobku podľa EN 13501-4: E₆₀₀ 120 (h_o) S1500single. Výrobok sa používa za podmienok definovaných v Posúdení a overení nemennosti parametrov č. C1396/22/0009/4004/SC, vydanom FIRES, s.r.o. dňa 23. 05. 2022. Tento výrobok je

uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou výrobcu

Ján Skovajsa – KLIMAT
Beckov č. 587, 916 38 Beckov, Slovenská republika
a vyrábaný vo výrobní

Ján Skovajsa – KLIMAT
Beckov č. 588, 916 38 Beckov, Slovenská republika.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov uvedených v prílohe ZA normy

EN 12101-7: 2011

podľa systému 1 pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 23. 05. 2022 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa harmonizované normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený notifikovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

v Batizovciach, dňa 23. 05. 2022



Ing. Henrieta Lapková
vedúca certifikačného orgánu na výrobky

139525

FIRES 136a/C-31/01/2017-S